



CITTA' DI VAREDO	
RICEVUTO IL	
21 GEN. 2011	
PROTOCOLLO n° 1039	
Cal. 10	Clas. 10
Registrato il	

SETTORE TUTELA AMBIENTE IDRICO (TAI)
 Procedimento di rilascio parere per permesso di allaccio

ATTO ISTRUTTORIO
FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO
ALLA FOGNATURA PUBBLICA DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO/COMMERCIALE
 (D.Lgs. 152/06; L.R. 26/2003; D.P.R. 447/98)

Brianzacque srl, in qualità di soggetto unico erogatore dell'Ambito 2 della Provincia di Milano, corrispondente alla provincia di Monza e Brianza, giusta delibera della Conferenza n. 8 del 26 settembre 2007

- Vista la domanda pervenuta in data 21/09/2010 (ns. prot. DAFA n. 451 del 21/09/2010 e successive integrazioni ns. prot. n° 451/ del) allo Sportello Unico relativa alla società Bisei Srl,
- richiesta dal Sig. Fabrizio Fenaroli in qualità di legale rappresentante in relazione all'insediamento di VAREDO (MB)
- Visto il D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- Vista la pratica edilizia n° -- del --;

RILASCIA

PARERE FAVOREVOLE

per l'emissione del permesso di allacciamento alla rete delle acque reflue provenienti dall'insediamento denominato Bisei Srl, sito in VAREDO (MB) via Stelvio snc, nella fognatura comunale di via Stelvio.

Titolare dell'allacciamento richiesto è
Fabrizio Fenaroli

SUBORDINA AL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- l'esecuzione dei lavori interni alla proprietà deve essere effettuata in conformità al progetto presentato con la richiesta di permesso di allacciamento ed approvata dall'Amministrazione comunale;
- a meno di una comprovata impossibilità (relazione geologica) allo smaltimento delle acque di seconda pioggia in loco ed in assenza di giustificate indicazioni di Comune, ASL, ARPA che ne impongano lo smaltimento nella fognatura comunale, è vietato immettere in pubblica fognatura, anche indirettamente, acque meteoriche di seconda pioggia;
- dovrà essere realizzata una cameretta d'ispezione dell'allacciamento con braga, sifone ed ispezione all'interno della proprietà in prossimità della recinzione e qui la fognatura privata dovrà avere una quota di scorrimento tale da permettere l'allaccio sul terzo superiore della condotta comunale;
- la ditta provveda alla dispersione della totalità delle acque meteoriche, ivi comprese quelle del parcheggio sotterraneo che dovranno essere allacciate alla rete dei pluviali del parcheggio esterno.



OBBLIGA

- ad adottare tutte le misure atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- a segnalare tempestivamente alla società Brianzacque S.r.l. qualsiasi incidente, avaria od altro evento eccezionale che possa recare danno alla rete fognaria;
- a notificare a Brianzacque S.r.l. ed al Comune di competenza eventuali trasferimenti di gestione o di proprietà dell'insediamento;
- a permettere l'accesso al personale autorizzato, munito di documento di identità, all'interno del proprio insediamento ai fini della verifica dei lavori e della rete fognaria di convogliamento;
- a presentare nuova richiesta di permesso di allacciamento per ogni nuovo allacciamento successivo al presente.

RICORDA


- che il presente Atto Istruttorio è revocabile dall'Ente Concedente qualora il titolare non ottemperi agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenuti;
- che il presente Atto Istruttorio è rilasciato con salvezza dei diritti di terzi e pertanto il concessionario dovrà tener sollevata ed indenne questa azienda da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente autorizzazione;
- che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di allacciamento comporta l'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, Art. 130 e seguenti;
- **che, laddove sia gestito anche il servizio di fognatura, l'allacciamento alla fognatura comunale verrà eseguito da BRIANZACQUE, previa la compilazione on-line del modulo di esecuzione allacciamento utenze produttive (indicando il protocollo DAFA evidenziato in testa al presente documento);**
- che deve essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico da parte dell'azienda che si insedierà nell'immobile oggetto del presente atto;
- che questa azienda si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità per danni derivanti da un errato dimensionamento dei manufatti interni alla proprietà.

TRASMETTE

il presente Atto Istruttorio al Responsabile Unico del procedimento per l'emissione del Provvedimento Unico Amministrativo (D.P.R. n° 447/98)

Monza, li 30/09/2010.

La Responsabile del Settore
Tutela Ambiente Idrico
(Dott.ssa Michaela Fadoni)



Il Presidente
(Dott. Oronzo Randi)

